

## 地球温暖化対策計画実施状況報告書(最終報告)の概要(公表用)

## 1 事業者の概要

法人名 代表者名	医療法人社団仁恵会 理事長 黒河内 三郎	市内の 主たる住所	神奈川県相模原市南区豊町17-36
主たる事業 の内容	介護事業(介護老人保健施設)		

## 2 計画期間

令和 3 年度 ~ 令和 5 年度
-------------------

## 3 計画年度における温室効果ガスの排出の状況

基準年度 排出量	725 t-CO <sub>2</sub>	計画最終年度 排出量	733 t-CO <sub>2</sub>
計画最終年度 排出削減量	-8 t-CO <sub>2</sub>	計画最終年度 排出削減率	-1.1 %
(原単位を設定した場合)計画最終年度の原単位排出量削減率			%

## 4 計画年度における温室効果ガスの排出の状況に関する説明

<p>施設の運営時間は前年と同様であり、利用者様の入浴時間にも大きな変化はありませんでした。こうした状況の中で、令和3年度に導入したエコキュートを適正稼働し、令和5年度の都市ガスの使用量を基準年度比で約9.7%(121.4千m<sup>3</sup>、109.6千m<sup>3</sup>、11.8m<sup>3</sup>)削減しました。しかし、隣接する病院も含めて電気ガス全体でみると電気使用量が増加し、温室ガス排出削減率は1.1%増加してしまいました。電気使用量が増加した主な要因は、昨今猛暑が続いたり、早く冷房の使用を始めたためエアコンの長時間稼働などが原因かと考えています。また節電促進のための掲示物を貼り啓もう活動を行いました。さらに空調設備のフィルター清掃を実施しました。今後も引き続き適正な運用を継続します。</p>
---

## 5 温室効果ガスの排出の抑制等を図るために実施した措置の内容[計画書記載事項]

対象年度	措置の内容	実施状況
令和5年	運用改善の継続	実施済
令和5年	既存ボイラー設備の撤去・廃棄	実施予定・検討

## 6 計画内容の進捗状況に関する説明

<p>空調設備のフィルター清掃の実施および節電ポスターの掲示等の啓蒙活動を行いました。既存ボイラー設備の撤去・廃棄につきましては、予算の関係で今年度は実施できませんでした。翌年度以降に実施検討いたします。</p>
--

## 7 その他、計画期間に実施した地球温暖化対策の推進に寄与する取組等

<ul style="list-style-type: none"> <li>・地球温暖化対策に対する理解を深めることを目的に、ホームページ内にてさがみはらSDGsパートナーとして当法人の取組み等の情報を発信しました。</li> <li>・さがみはら地球温暖化対策協議会が発行した『さがぼー通信』を受付カウンターに設置し啓蒙活動をしました。</li> <li>・さがみはらSDGs自動販売機を通じてSDGsの活動費用として相模原市に寄付をしました。</li> </ul>
---