

## 適 合 状 況 項 目 表

名称					
所在地					

  

項目	整備基準	適合状況		備考	チェック
1 出入口	(1) 敷地に接する道へ通ずる出入口の構造				
	ア 有効幅員は、120cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		cm			
	イ 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	ウ 段を設けない。やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
段の構造	(ア) 有効幅員は、120cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		cm			
	(イ) 両側に手すりを設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	(ウ) 手すりの端部の付近に点字の貼付け	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	(エ) 回り段がない	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	(オ) 踏面は、平坦で滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	(カ) つまずきの原因となるものが設けられていない構造	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	(キ) 両側には、立ち上がり部の設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
傾斜路の構造	(ア) 有効幅員は、120cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		cm			
	(イ) 縦断勾配は、8 %以下	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		%			
	(ウ) 横断勾配は、設けない	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	(エ) 高低差75cm以内ごとに、長さ150cm以上の踊場	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		高低差 cm			
	(オ) 両側に手すりを設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	(カ) 傾斜路の両側に、立ち上がり部の設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	(キ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	エ 車止めの柵の間隔は、90cmが標準	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	cm				
	オ 出入口からの水平距離が150cm以上の水平面を確保	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
(2) 駐車場へ通ずる出入口の構造					
	ア 有効幅員は、120cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		cm			
	イ 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		

項目	整備基準	適合状況		備考	チェック	
	ウ 段を設けない。やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	段の構造	(ア) 有効幅員は、120cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		cm				
		(イ) 両側に手すりを設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
		(ウ) 手すりの端部の付近に点字を貼付け	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
		(エ) 回り段がない	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		(オ) 踏面は、平坦で滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		(カ) つまづきの原因となるものが設けられていない構造	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		(キ) 両側には、立ち上がり部の設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	傾斜路の構造	(ア) 有効幅員は、120cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		cm				
		(イ) 縦断勾配は、8 %以下	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		%				
		(ウ) 横断勾配は、設けない	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		(エ) 高低差75cm以内ごとに、長さ150cm以上の踊場	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		高低差 cm				
		(オ) 両側に手すりを設置	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		(カ) 両側には、立ち上がり部の設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
		(キ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	エ 車止めの柵の間隔は、90cmが標準	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	cm					
	オ 出入口からの水平距離は150cm以上の水平面を確保	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	2 園路	(1) 主要な園路の構造				
ア 有効幅員は、180cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
	cm					
イ 縦断勾配は、4 %以下	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
	%					
ウ 3 %以上の縦断勾配が30m以上続く場合は、長さ150cm以上の水平部分を設置	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
	m					
エ 横断勾配は、1 %以下	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
	%					

項目	整備基準		適合状況		備考	チェック
	オ 段を設けない。やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設		<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	段の構造	(ア) 有効幅員は、120cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
			cm			
		(イ) 両側に手すりを設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
		(ウ) 手すりの端部の付近に点字の貼付け	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
		(エ) 回り段がない	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		(オ) 踏面は、平坦で滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		(カ) つまづきの原因となるものが設けられていない構造	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		(キ) 両側には、立ち上がり部の設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	傾斜路の構造	(ア) 有効幅員は、120cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
			cm			
		(イ) 縦断勾配は、8 %以下	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
			%			
		(ウ) 横断勾配は、設けない	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		(エ) 高低差75cm以内ごとに、長さ150cm以上の踊場	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
			高低差 cm			
		(オ) 両側に手すりを設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
		(カ) 両側には、立ち上がり部の設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
		(キ) 踏面は、平坦で滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	カ 両側は、転落を防ぐ構造		<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	キ 必要に応じて、手すりを設置		<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	ク 路面は、滑りにくい仕上げ		<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	ケ 縁石の切下げの有効幅員は180cm以上、段差は2 cm以下、すりつけ勾配は8 %以下		<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
			切下げの有効幅員	cm		
			段差	cm		
			勾配	%		
	コ 排水溝には、つえ等が落ち込まない構造の溝ぶたの設置		<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	(2) 転落するおそれのある場所に、柵、視覚障害者誘導用ブロック等を設置		<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
3 階段	(1) 有効幅員は、120cm以上		<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
			cm			
	(2) 両側に手すりを設置		<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	(3) 手すりの端部の付近に点字の貼付け		<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	(4) 回り段がない		<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	(5) 踏面は、平坦で滑りにくい仕上げ		<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	(6) つまづきの原因となるものが設けられていない構造		<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	(7) 両側には、立ち上がり部の設置		<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		

項目	整備基準	適合状況		備考	チェック
4 傾斜路	(1) 有効幅員は、120cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		cm			
	(2) 縦断勾配は、8 %以下	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		%			
	(3) 横断勾配は、設けない	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	(4) 高低差75cm以内ごとに、長さ150cm以上の踊場	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		高低差	cm		
	(5) 両側に手すりを設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
(6) 両側には、立ち上がり部の設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)			
(7) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
5 便所	(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用する便所の構造				
	ア 床の表面は、滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	イ 男子用小便器を設ける場合は、床置き式小便器、壁掛式小便器（受け口の高さ35cm以下）その他これらに類するものを設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	ウ イの小便器に、手すりを設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	(2) (1)の便所のうち、1以上の便所の構造				
	ア 便所内に障害者等の円滑な利用に適した構造の便房を設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	イ 障害者等の円滑な利用に適した構造	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	(3) (2)アの便房のある便所の構造				
	ア 出入口の構造				
	(ア) 幅は、80cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		cm			
	(イ) 車椅子使用者が通過する際に支障がない段がない	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	(ウ) 段を設ける場合は、傾斜路を併設	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	(エ) 障害者等の円滑な利用に適した構造の便房の設置を表示する標識の設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	(オ) 戸の構造				
	a 有効幅員は、80cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		cm			
	b 障害者等が容易に開閉して通過できる構造	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	(4) (2)アの便房の構造				
	ア 出入口の幅は、80cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	cm				
イ 出入口は、車椅子使用者が通過するのに支障となる段がない	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
ウ 出入口には、当該便房が障害者等の円滑な利用に適した構造であることを表示する標識の設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)			

項目	整備基準	適合状況		備考	チェック		
	エ 戸の構造						
	(ア) 有効幅員は、80cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
		cm					
	(イ) 障害者等が容易に開閉して通過できる構造	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
	オ 腰掛便座及び手すりの設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)				
	カ 車椅子利用者の円滑な利用に適した広さの確保	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
	キ 障害者等の円滑な利用に適した構造の水洗器具の設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)				
6 駐車場	車椅子使用者用駐車区画の設置 (駐車台数の総数 台) (200台以下の場合 1/50以上、200台を超える場合 1/100に2を加えた数以上)	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
		区画					
	車 い す 使 用 者 用 駐 車 区 画 の 構 造	(1) 幅は、350cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
			cm				
		(2) 園路又は広場に近接した水平な場所に設置	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
		(3) 車椅子使用者用駐車区画へ通ずる園路の構造					
		ア 有効幅員は、180cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
			cm				
		イ 縦断勾配は、4％以下	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
		ウ 3％以上の縦断勾配が30m以上続く場合は、長さ150cm以上の水平部分を設置	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
		エ 横断勾配は、1％以下	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
		オ 段を設けない。やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
		段 の 構 造	(ア) 有効幅員は、120cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
				cm			
			(イ) 両側に手すりを設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
			(ウ) 手すりの端部の付近に点字の貼付け	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
			(エ) 回り段がない	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
			(オ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
			(カ) つまずきの原因となるものが設けられていない構造	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		傾 斜 路 の 構 造	(カ) 両側には、立ち上がり部の設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
			(ア) 有効幅員は、120cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
			cm				
	(イ) 縦断勾配は、8％以下		<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	%						
(ウ) 横断勾配は、設けない	<input type="checkbox"/> 適		<input type="checkbox"/> 否				
(エ) 高低差75cm以内ごとに、長さ150cm以上の踊場	<input type="checkbox"/> 適		<input type="checkbox"/> 否				
	高低差 cm						
(オ) 両側に、立ち上がり部の設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)					
(オ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否					

項目	整備基準		適合状況		備考	チェック
	エ	両側は、転落を防ぐ構造	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	オ	必要に応じて、手すりを設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	カ	路面は滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	ク	緑石の切下げの有効幅員は180cm以上、段差は2cm以下、すりつけ勾配は8%以下	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
			切下げの有効幅員	cm		
			段差	cm		
			勾配	%		
	ケ	排水溝には、つえ等が落ち込まない構造の溝ぶたの設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	(4)	車椅子使用者用駐車区画である旨の分かりやすい表示	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
7 案内標示	(1) 案内標示を設ける場合の構造					
	ア	障害者等の円滑な利用に適した構造のもの	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	イ	案内標示に表示された内容が容易に識別できる	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	ウ	標識及び案内板及びその他の設置にあたり、見分けやすい色の組合せにより、明度差、色相差及び彩度差を確保するよう配慮	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	(2)	案内標示のうち1以上は、1に定める出入口の付近に設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
8 附帯設備	(1)	障害者等が円滑に利用できるベンチ	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	(2)	障害者等が円滑に利用できる屋外卓	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	(3)	障害者等が円滑に利用できるその他の設備 ( )	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
9 視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備	(1) 視覚障害者誘導用ブロックの敷設					
	ア	敷地に接する道から出入口に至る経路	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	イ	階段の上端及び下端に近接する園路又は広場並びに踊場の部分	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	ウ	傾斜路の上端及び下端に近接する園路又は広場	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	エ	園路の要所や注意喚起場所	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	(2)	案内板には、点字その他の案内設備の設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		

備考 7(1)ウの備考欄には、明度差等の確保の配慮に係る確認の方法（目視、白黒コピー、シミュレーションソフト、利用者の意見聴取等）について記載してください。