

令和 7 年 度

新磯ふれあいセンター-男子系統,女子系統 ろ過機ユニット更新修繕

設計書

相模原市

部 長	課 長	総括主幹	総括副主幹	検 算	検 算	担 当		
令和 7 年度 新磯ふれあいセンター男子系統, 女子系統 ろ過機ユニット更新修繕 設計書								
修繕価格 消費税及び地方税相当額 修繕費								
施設箇所名		新磯ふれあいセンター						
所在地		相模原市南区新戸2268番地1						
修繕概要		新磯ふれあいセンター男子系統、女子系統ろ過機ユニット更新修繕一式						
起工理由					本修繕監督員及び材料検査は 下記の者に定める		課 長	
着手年月日		年 月 日		完成年月日		年 月 日		
執行方法		指名競争入札		一般競争入札		随意契約		



[illegible]



ろ過機更新						
ろ過機更新						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FRP製全自動温度調節水位調節付積層ろ過機（制御盤共）	処理能力:21m <sup>3</sup> /h 最高圧力0.39MPa ・自給ポンプ/ハッチャー/制御盤/電動 五方弁温泉仕様/熱交換器/温調三方 弁/適温補給水エント/SUS製架台	2	台			
薬液ポンプセット	自動エア抜き付	1	台			
ラインポンプ	40A×40A×0.4kW×9.0m×175L/m	2	台			
既存濾材 抜出作業費	2台分	1	式			
旧濾材場外搬出処分費	2台分	1	式			
既存機器撤去・搬出費	2台分	1	式			
既存機器処分費	2台分	1	式			
新規濾過装置搬入・据付作業費	2台分	1	式			
配管部材	2台分	1	式			
配管工事費	2台分	1	式			
電気部材	2台分	1	式			
電気工事費	2台分	1	式			
濾材充填	2台分	1	式			
試運転調整費	2台分	1	式			
機材運搬交通費	ユニック車	2	往復			
車両・交通費		1	式			
諸経費	法定福利費含む	1	式			
計						